

<b>CLIENT :</b> SIGMAPHI VANNES 56 <i>Customer</i>		<b>N° DE COMMANDE :</b> CF 005901 <i>Order N°</i>
<b>REFERENCE DE L'AFFAIRE :</b> HE VESSEL <i>Contract reference</i>		
<b>MATERIEL EXAMINE :</b> 8 WELDS ON PRESSURE PIPE (helium) <i>Inspected equipment</i>		<b>MATERIAU :</b> STAINLESS STEEL <i>Material</i>
<b>PLAN DE REFERENCE :</b> 703 001 rev 0 <i>Reference drawing</i>		
<b>OBJECTIF DE L'EXAMEN :</b> Surface defect détection <i>Subject of the examination</i>		
<b>STADE D'EXAMEN :</b> After welding <i>Stage of examination</i>		<b>LIEU D'EXAMEN :</b> VANNES <i>Place of examination</i>
<b>DATE D'EXAMEN :</b> 15/12/2015 <i>Date of examination</i>		<b>OPERATEUR(S) :</b> LE YEUC'H <i>Operator(s)</i>

<b>CONDITIONS D'EXECUTION SUIVANT :</b> ASME V art9 <i>Conditions of execution to</i>		<b>Version :</b> 2013 <i>Version</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Œil</b> <i>Eye</i>	<input type="checkbox"/> <b>Loupe</b> <i>Magnifying glass</i>
<b>ETAT DE SURFACE :</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Brut</b> <i>Surface rough</i>	<input type="checkbox"/> <b>Meulé</b> <i>Ground</i>	<b>Grossissement :</b> <i>Magnification</i>
<b>PREPARATION SURFACE :</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Brossage</b> <i>Preliminary cleaning</i>	<input type="checkbox"/> <b>Meulage</b> <i>Grinding</i>	<input type="checkbox"/> <b>Usiné</b> <i>Machined</i>
<b>ECLAIRAGE :</b> <input type="checkbox"/> <b>Naturel</b> <i>Lighting</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Artificiel</b> <i>Artificial</i>	<input type="checkbox"/> <b>Autre :</b> <i>Other</i>
<b>AUTRES INFORMATIONS :</b> <i>Other informations</i>		<b>Eclairement :</b> > 500 lux <i>Illumination</i>

<b>INTERPRETATION SUIVANT :</b> ASME B31.3 <i>Results to</i>		<b>Version :</b> 2012 <i>Version</i>	<b>Classe ou coefficient :D</b> <i>Class or coefficient</i>			
Repère pièce / soudure <i>Checked part / weld mark</i>	Nature des indications <i>Nature of indications</i>	Localisation <i>Location</i>	Dimensions (mm) <i>Size</i>	C*	NC*	Observations
T 71+T 72	/	/	/	X		
T 66+T 67	/	/	/	X		
T61 + T62	/	/	/	X		
T 22 + T22 BIS	/	/	/	X		Expansion pipe

\* C : Conforme Conform      NC : Non Conforme No Conform

**CONCLUSION :** ACCEPTABLE TO THE SPECIFICATION

**Annexes :**

Nom <i>Name</i>	Qualification	Date	Signature <i>Visa</i>
LE YEUC'H	/	15/12/2015	